



VM/ER

Virginie MADELENAT  
service.electricite@sieeen.fr

**COMMUNE : NEUVY SUR LOIRE**

Demandeur : SOLEIA 59 – M. NASS Xavier

Dossier PC 058 193 20 N0004

DDT DE LA NIEVRE  
Agence territoriale de NEVERS

BP 30069

58020 NEVERS CEDEX

REÇU LE  
30 OCT. 2020  
DDT-SAUH-BDSP

NEVERS, le 28 octobre 2020

**BORDEREAU D'ENVOI**

**OBSERVATIONS sur DOSSIER**

La desserte en électricité du projet de centrale photovoltaïque au sol, nécessite l'extension d'une ligne haute tension d'environ 8 km (distance entre la parcelle et le poste source situé à Belleville sur Loire).

Etant donné la puissance souhaitée de 7,2 Mwc, cette affaire est à traiter directement avec ENEDIS. Le pétitionnaire devra prendre contact avec RTE (Réseau de transport d'électricité) pour obtenir le coût de raccordement dans le poste source.

Le Directeur des Travaux,  
Yannick HOARAU

PJ : 1 dossier en retour.

A dater de ce jour, ces prix sont valables pour une durée de DEUX MOIS