

VM/ER

REÇU LE

25 SEP. 2020

DDT-SAUH-BDSP

DDT DE LA NIEVRE
Agence territoriale de NEVERS

BP 30069

58020 NEVERS CEDEX

Virginie MADELENAT
service.electricite@siseen.fr

COMMUNE : LA MACHINE

Demandeur : EREA INGENIERIE - M. WAEBER Lionel

Dossier PC 058 151 20 N0005

NEVERS, le 23 septembre 2020

BORDEREAU D'ENVOI

OBSERVATIONS sur DOSSIER

La desserte en électricité du projet de parc photovoltaïque au sol, nécessite l'extension d'une ligne haute tension d'environ 9 km (distance entre la parcelle et le poste source situé à Champvert).

Etant donné la puissance souhaitée de 9.08 Mwc, cette affaire est à traiter directement avec ENEDIS.

Le pétitionnaire devra prendre contact avec RTE (Réseau de transport d'électricité) pour obtenir le coût de raccordement dans le poste source.

Le Directeur des Travaux,
Yannick HOARAU

PJ : **1 dossier en retour.**

A dater de ce jour, ces prix sont valables pour une durée de DEUX MOIS