

Hydrant n°97

Localisation

Commune
COSNE-COURS-SUR-LOIRE
 Adresse
TREMBLAT (ALLEE DU)

X réel Lambert93 **693130.70361**
 Y réel Lambert93 **6698168.18071**

Plan de situation

Caractéristiques

Poteau incendie :
 Marque **BAYARD**
 Modèle
 Diamètre hydrant **100**
 Année de pose

Canalisation :
 Diamètre conduite **110**
 Matériau conduite **Polychlorure de Vinyle**

Photo de l'hydrant

Contrôle Hydraulique 23/07/2015

Pression Statique	4.5 bar(s)	Débit sous 1 Bar	> 60 m3/h
Pression à 60m3/h	3 bar(s)	Débit Max	_ m3/h

Contrôle Mécanique 23/07/2015

Protection	—	Coffre	—
Peinture	—	Serrure	—
Manœuvre	—	Volant	—
Etat bouchons	—	Carré de manœuvre	—
Bouchons changés	—	Graissage	—
Nombre de joints de bouchon changés	—	Commande de vidange	—
Minikit choc	—	Socle	—
		Remise en état signalisation	—

Observation

Manque bouchon diamètre 80