

**Société  
RECYCLAGE  
DU VAL DE LOIRE  
(RVDL)**

**5 Allée du Tremblat  
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE**

**Dossier de Demande d'Autorisation  
Environnementale pour exploiter une ICPE**  
Représentation des flux thermiques

**Plan réalisé par :**  
**ASSYST ENVIRONNEMENT**  
7 avenue Désirée  
92250 LA GARENNE-COLOMBES  
Tél : 01 41 19 94 93 / Fax : 01 41 19 94 81

Date	Juillet 2018
Version	2
Echelle	1/700
Source	Fond cadastral

**LEGENDE**

**Infrastructures et limites de site**

- Limites de propriété du site
- Limites de la zone d'exploitation ICPE
- Périmètre de 35 mètres
- Bâtiments industriels ou de services
- Bâtiments sur le site
- Surfaces bétonnées
- Surfaces en enrobé
- Surfaces de type graves compactées
- Espaces verts

**Réseaux enterrés**


- Réseau Eau Potable
- Réseau Eaux Usées (EU)
- Réseau Eaux Pluviales de ruissellement (EP)
- Ancien réseau EP entièrement condamné, non exploitable et non exploité
- Réseau Eaux Pluviales toitures (EPtoit)
- Réseau électrique
- Grille de collecte (avaloir)

**Divers**

- Sens de circulation sur le site
- Séparateur d'hydrocarbures
- Piézomètres sur le site
- Bassin d'orage et de rétention des eaux d'extinction incendie
- Portail d'accès au site
- Poteau Incendie (hydrant n°97)

**Flux thermiques**

- 8 kW/m<sup>2</sup> : Seuil des effets domino ou des effets létaux significatifs
- 5 kW/m<sup>2</sup> : Seuil des effets létaux
- 3 kW/m<sup>2</sup> : Seuil des effets irréversibles



**Effets de surpression**

- 140 mbar : Seuil des effets létaux (1%)

