

Parc photovoltaïque TRACY

Chapitre Impact : A la lecture du document, il est mentionné que Merle noir n'est indiqué que probable nicheur : Pour bien connaître cette zone depuis plusieurs années il est nicheur avéré.

Haie à replanter - qui vérifiera ?

Le site ne doit pas être éclairé de nuit : nuisances à la reproduction insectes

Préconisation importante : les Travaux seront à réaliser hors période de nidification (ou de reproduction des espèces)

Un point plutôt interrogatif ?

Le projet (sauf oubli ou erreur de lecture) ne prévoit pas la connexion au réseau ??;

Curieux car le coût peut être important et peut alors compromettre la viabilité du projet?

ONDE – Observatoire Nivernais de l'Environnement
Représenté par JF OZBOLT